

W trakcie przetargu nieograniczonego w SM „Bałtyk” na wykonanie w 2025 roku robót remontowo-budowlanych zadano pytanie następującej treści:

Pytania do przetargu:

1. W dziale roboty dekarские na adresie Hodowlana 15 w kosztorysie poz. 42 jako pokrycie dachu w materiałach jest podana papa podkładowa czy docelowo ma tak zostać czy to pomyłka i powinno się przyjąć papę nawierzchniową ?
2. W tej samej pozycji w opisie jest 20 % powierzchni dachu czy to pomyłka czy z podanych metrów trzeba przyjąć 20 % ?

AD. 1 Należy przyjąć w kalkulacji papę nawierzchniową modyfikowaną SBS, wskazana wcześniej papa podkładowa znalazła się w kosztorysie przez niezamierzoną niedokładność.

AD. 2 Nie należy redukować powierzchni dachu do 20% przedmiaru zgodnie z opisem, ponieważ ta część opisu dotycząca 20 % powierzchni znalazła się przez niezamierzoną niedokładność.